

Cornelis Petrus Josef van der Meer
Skærbækvej 27
6520 Toftlund

Myndighed II - Teknik og Miljø

Tlf. +45 74 92 92 92
Mobil +45 20 31 21 64
E-mail rijei@toender.dk

Sagsnr.: 09.40.20-P19-127-26
KS: CLS

7. oktober 2026

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af BESS-anlæg på Vestergårdvej 4, 6520 Toftlund.

Tønder Kommune vurderer, at projekt med etablering af BESS-anlæg i forbindelse med eksisterende solcelle-anlæg på husdyrbruget ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke pligt til miljøvurdering og tilladelse efter § 25, før projektet kan realiseres. Vurderingen er sket på baggrund af screening af projektet i henhold til kriterierne i lovens bilag 6.

Afgørelsen meddeles efter § 21 stk. 1 i Miljøvurderingsloven¹.

Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i bygherres oplysninger, samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på vurderingstidspunktet. Redegørelse herfor ses af de efterfølgende sider.

Baggrund

Tønder kommune har den 11. september 2026 modtaget ansøgning fra Spiras på vegne af bygherre Cornelis Petrus Josef van der Meer om et projekt omhandlende etablering af BESS-anlæg (Battery Energy Storage System) med installeret effekt på 2,64 MW. Anlægget skal anvendes til lagring af overskydende elektricitet fra eksisterende solcelleanlæg, nødstrømsforsyning til ejendommens drift samt deltagelse i fleksibilitets og balanceringsmarkeder.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, nærmere bestemt punkt 3a og 13a idet projektet omfatter etablering af et stationært batterilager (BESS) til lagring af elektricitet produceret fra eksisterende solcelleanlæg. Projektet er derfor screenet, for

¹ Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 03/01/2023: [Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\)](#)

vurdering af, om det på grund af dens art, dimensionering eller placering, kan antages at få væsentlig påvirkning på miljøet.

Beskrivelse af projektet

BESS-anlægget etableres på matr.nr. 1013, Arrild Ejerlav, Arrild, beliggende på Vestergårdvej 4, 6520 Toftlund. Ansøger driver en større mælkeproduktionsbedrift på Skærbækvej 27, 6520 Toftlund og Vestergårdvej 4, 6520 Toftlund, og BESS-anlægget placeres i forbindelse med det eksisterende husdyrbrug.



Figur 1: BESS-anlæggets placering

Projektet omfatter etablering af 12 batteriskabe fordelt på 2 rækker á 6 skabe samt et teknikskab udført som 40-fods container.

Batteriskabene placeres på en betonplade på ca. 82 m², og teknikskabet placeres på et fundament på ca. 36 m². Regnvand fra betonpladen afledes som diffus afstrømning til omkringliggende terræn. Batterimodulerne er placeret hævet over betonpladen på fundablokke, og anlægget medfører ikke udledning af spildevand eller procesvand.

Det planlagte batterianlæg er baseret på lithium-jernfosfat-batterier (LFP), som er en anerkendt batteriteknologi med høj termisk stabilitet og lav brandrisiko sammenlignet med flere andre lithiumbaserede batterityper. Batterianlægget etableres som et udendørs anlæg med selvstændige batteriskabe samt tilhørende teknikcontainer. Anlægget placeres på beredskabets anbefaling i en afstand af mindst 10 meter fra træer, buske, kvas og anden beplantning for at reducere risikoen for varmepåvirkning ved en eventuel vegetationsbrand.

Vurdering af den potentielle miljøpåvirkning

Kriterierne for vurdering af, om et projekt kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (jf. bilag 6 i Miljøvurderingsloven) foreskriver, at projektets forventede væsentlige indvirke på miljøet skal ses i relation til kriterierne under projektets karakteristika og placering, samt under hensyn til projektets indvirkning på de nævnte faktorer i Miljøvurderingslovens §20 stk. 4.

Planforhold, areal og landskab

BESS-anlægget placeres i direkte tilknytning til eksisterende bygninger og tekniske anlæg på ejendommen. Placeringen er valgt med henblik på at skabe en naturlig sammenhæng med den eksisterende bebyggelse og samtidig begrænse den visuelle påvirkning af omgivelserne mest muligt. Projektet har allerede opnået landzonetilladelse fra Tønder Kommune. Kommunen har i forbindelse med sagsbehandlingen vurderet, at projektet ikke er i strid med planlovens landzonebestemmelser, og at anlægget ikke medfører væsentlige negative påvirkninger af landskab eller omgivelser.

Nærmeste nabobeboelse er beliggende ca. 430 meter fra anlægget. Kommunen har vurderet, at anlægget er af underordnet betydning for naboerne, blandt andet fordi eksisterende bygninger afskærmer anlægget visuelt.

Beskyttet natur og Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov, som ligger cirka 1 km fra projektområdet. Kommunen har vurderet, at projektet ikke i sig selv kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Der er ikke registreret bilag IV-arter på projektmatriklen. I nærområdet er der registreret stor hornugle, men kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for beskyttede arter.

Støj

Der kan forekomme noget støj fra BESS-anlægget i form af ventilator til køling af anlægget. Med den valgte placering på husdyrbruget forventer støj fra BESS-anlægget hverken i sig selv eller i kumulation med den eksisterende støj ikke at give anledning til gener udenfor husdyrbrugets matrikler.

Grundvand og overfladevand

Der er diffus nedsivning af regnvand fra betonpladsen, som anlægget etableres på. Der vurderes ikke at være risiko for udledning af forurenende stoffer fra anlægget.

I tilfælde af brand i batteriskabene vil et internt brandslukningssystem med aerosoler blive aktiveret. Slukkes en brand ikke i første omgang med aerosolslukning, vil anlægget forventeligt ikke blive slukket med vand, men man vil lade anlægget brænde ud. Dette kan lade sig gøre med den valgte placering af anlægget i forhold til stalde og andre bygninger.

Samlet vurdering og konklusion

Gennemgang af ansøgningsmaterialet viser, at kendetegnet og væsentligheden ved de potentielle miljøpåvirkninger i forbindelse med etablering af BESS-anlægget ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningens omfang, grænseoverskridende karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet.

Med grundlag i projektets placering, art og dimensioner forventes der ikke at være væsentlig indvirken på miljøet ved etablering af BESS-anlægget.

Høring

Tønder Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen, udpeget og hørt berørte parter og myndigheder jf. Miljøvurderingslovens §35, stk. 1, nr. 1.

Bemærkninger indkommet i høringsperioden er indarbejdet i afgørelsen.

Ændringer og bortfald

Ændres eller udvides projektet, skal det anmeldes igen jf. §19 i Miljøvurderingsloven, så der kan tages stilling til, om den påtænkte ændring vil medføre miljøvurderingspligt.

Er afgørelsen ikke udnyttet senest 3 år efter, den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den jf. §39, hvorved projektet skal anmeldes på ny.

Anden lovgivning

Tønder Kommune gør opmærksom på, at der med denne afgørelse ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser.

Offentliggørelse

Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt er meddelt og offentliggjort på Tønder Kommunes hjemmeside den 8. oktober 2026.

Screeningsafgørelsen er alene en afgørelse af, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og deraf udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, inden kommunen kan træffe de øvrige fornødne afgørelser i sagen.

Klagevejledning

Afgørelser efter § 21 stk. 1 i Miljøvurderingsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 49, stk. 1 i Miljøvurderingsloven (VVM).

Klagen skal sendes digitalt via klageportalen på Nævnenes Hus - Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der logges ind med den digitale selvbetjeningsløsning, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest torsdag den 5. november 2026**, som er 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der har til formål at beskytte natur og miljø, eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter klagenævnets afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Rie Jasmund Eilersen

Miljømedarbejder

Myndighed II - Teknik og Miljø
Wegners Plads 2
6270 Tønder
toender.dk

Bilag 1 – Skema til screening for miljøvurderingspligt